

Bewertungskatalog

2018

Fehler Ibzug**Abgasanlagen und Verbindungswege**

11	10	Abgasanlage nicht kontrolliert oder gereinigt (wo nötig)
12	6	Abgasanlage ungenügend gereinigt
13	3	Abgasanlage mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt

Kondensatabläufe, Siphons, Neutraboxen und Kondenswasserpumpen

21	10	Kondenswasser-Einrichtungen nicht kontrolliert oder nicht gereinigt (wo nötig)
22	6	Kondenswasser-Einrichtungen ungenügend gereinigt
23	3	Kondenswasser-Einrichtungen mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt

Zuluft, Verbrennungsluft, Raumbelüftung

31	10	Zuluft-Einrichtungen nicht kontrolliert oder nicht gereinigt (wo nötig)
32	6	Zuluft-Einrichtungen ungenügend gereinigt
33	3	Zuluft-Einrichtungen mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt

Nassreinigung

41	10	Nassreinigung nicht durchgeführt
42	6	Nassreinigung ungenügend durchgeführt
43	3	Nassreinigung mit kleinen Mängeln brauchbar durchgeführt
44	10	Keine Vorreinigung für Nassreinigung durchgeführt
45	6	Vorreinigung für Nassreinigung ungenügend durchgeführt
46	5	Technische Einrichtungen, wo notwendig, nicht behandelt
47	2	Kessel noch nass bei der Abgabe der Arbeit
48	5	Alkalisches Reinigungsmittel nicht entsprechend Bedienungsanleitung zubereitet und/oder benutzt
49	5	Schmutzwasser nicht nach Gewässerschutzvorschriften entsorgt

Aggregate für feste Brennstoffe

Kachel- u. Sitzöfen, Holz- u. Chemineeöfen, Cheminee, Herd, Herd- u. Backöfen ZH: Holz ZH: (Stück, Schnitzel, Pellet)

101	30	Aggregat nicht gereinigt
102	18	Aggregat ungenügend gereinigt
103	7	Aggregat mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
104	3	Gaslöcher und Vorkamine nicht gereinigt
105	5	Bratofen/Wärmerohr/Wasserschiff/Kochherdplatte nicht gereinigt
106	2	Bratofen/Wärmerohr/Wasserschiff/Kochherdplatte mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
107	3	Schieber, Klappen und Falze nicht gereinigt
108	2	Schieber, Klappen und Falze ungenügend gereinigt
109	5	Rost nicht gereinigt
110	2	Rost ungenügend gereinigt
111	5	Aschenbehälter oder Aschenraum nicht entleert
112	3	Aschenfallklappe nicht gereinigt
113	10	Ventilator nicht gereinigt
114	5	Ventilator ungenügend gereinigt
115	2	Ventilator mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
116	5	Technische Einrichtungen falsch montiert
117	5	Technische Einrichtungen nicht ausgebaut oder nicht gereinigt
118	2	Technische Einrichtungen nur teilweise ausgebaut oder ungenügend gereinigt
119	1	Technische Einrichtungen mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
120	2	Kochherdplatte nicht richtig demontiert und montiert
121	5	Funktionskontrolle vor und/oder nach der Reinigung nicht durchgeführt

122	2	Funktionskontrolle vor und/oder nach der Reinigung nur teilweise durchgeführt
123	15	Anlage nicht betriebsbereit
124	5	Anlage nicht erfasst oder Hilfe des Experten war nötig
Technische Einrichtungen: Umlenklappen, Rostteile, Einbauten, Regulatoren, Schamottierung, Kerzen, Fühler usw.		

Aggregate für flüssigen Brennstoffe und Anlagen mit Gasgebläsebrenner		
201	30	Aggregat nicht gereinigt
202	18	Aggregat ungenügend gereinigt
203	7	Aggregat mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
204	5	Brennerkomponente nicht kontrolliert, wo nötig nicht gereinigt
206	5	Öleinlauf nicht gereinigt
207	10	Ventilator bei Verdampferbrennern nicht gereinigt
208	5	Ventilator bei Verdampferbrennern ungenügend gereinigt
209	2	Ventilator bei Verdampferbrennern mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
210	5	Technische Einrichtungen nicht gereinigt
211	2	Technische Einrichtungen ungenügend gereinigt
212	5	Fehlerhafte Montage der technischen Einrichtungen
213	10	Funktionskontrolle vor und/oder nach der Reinigung nicht durchgeführt
214	5	Funktionskontrolle ungenügend
215	2	Funktionskontrolle mit kleinen Mängeln brauchbar durchgeführt
216	15	Anlage nicht im Betriebszustand abgegeben oder nicht betriebsbereit
217	5	Anlage nicht erfasst oder Hilfe des Experten war nötig
218	20	Gasdichtheit bei Anlagen mit Gasgebläsebrenner nicht kontrolliert
0	0	0
<i>Brennerkomponente: Flammrohr, Stauscheibe, Flammenüberwachung, Ansaugstutzen, Zündelektrode</i>		
Aggregate für gasförmige Brennstoffe (ohne Anlagen mit Gasgebläsebrenner)		
Lokale Gasöfen, Gas ZHh. ohne Gasgebläsebrenner		
301	30	Aggregat nicht gereinigt
302	18	Aggregat ungenügend gereinigt
303	7	Aggregat mit kleinen Mängeln brauchbar gereinigt
304	5	Brennerkomponente nicht kontrolliert, wo nötig nicht gereinigt
305	5	Visuelle Kontrolle: Flammenbild nicht beurteilt (wo möglich)
306	5	Abgasrückstau (atmosphärisch), wo nötig nicht kontrolliert
307	5	Technische Einrichtungen nicht richtig montiert / demontiert
308	5	Rapport nicht ausgefüllt
309	2	Rapport mit kleinen Mängeln brauchbar ausgefüllt
310	20	Gasdichtheit der Gasleitungen am Gerät und im Heizraum nicht kontrolliert
311	10	Sofortmassnahmen bei undichten Gasleitungen dem Experten nicht mitgeteilt
312	10	Funktionskontrolle nicht durchgeführt
313	5	Funktionskontrolle ungenügend durchgeführt
314	15	Aggregat nicht betriebsbereit
315	5	Anlage nicht erfasst oder Hilfe des Experten nötig
<i>Technische Einrichtungen: Umlenkklappen, Rostteile, Einbauten, Regulatoren, Schamottierung, Kerzen, Fühler usw.</i>		
<i>Bemerkung: Gasgebläsebrenner werden nach der Gruppe 200 bewertet</i>		

Arbeitstechnik		
401	5	Abgasanlage vor Reinigung wo nötig nicht abgedichtet
402	1	Schaumstoffwürfel nicht verwendet (wo nötig)
403	5	Abgasanlage gereinigt während Brenner in Betrieb
404	2	Nicht mit dem Kaminzug gearbeitet
405	1	Rost und Aschenraum (ohne Aschenschublade) vor Arbeitsbeginn nicht entleert
406	2	Zu viele Reinigungsöffnungen während der Arbeit offen
407	1	Zusätzliche Reinigungsöffnungen nicht beachtet
408	4	Staubentwicklung während der Reinigung
409	4	Russverschmutzungen während der Reinigung
410	3	Steht im Russ herum
411	4	Fehlende Sorgfalt an und in den Objekten / unsachgemäße Behandlung der Anlageteile
412	5	Dichtungen nicht gewartet
413	5	Nicht der Anlage angepasster oder unlogischer Arbeitsablauf
414	3	Unnötige Arbeitsgänge, Umsicht fehlt, unsichere Arbeitsweise
415	2	Bei den Reinigungsarbeiten im Freien Wind- und Wettereinflüsse nicht berücksichtigt
416	2	Ungenügende Abdeckung
417	8	verursachter Schaden während der Arbeit oder Stoppen des Kandidaten bevor Schaden entsteht
418	3	Überschreitung der festgesetzten Zeit von 5 % (darf nicht abgezogen werden, wenn die Arbeit abgebrochen und der Zustand der Anlage beurteilt wird)
Werkzeugeinsatz		
501	2	Einsatz von falschen Werkzeugen und Einlagen
502	2	Kandidat wartet die Werkzeuge nicht
503	2	Werkzeuge liegen lassen
504	2	Handhabung des Werkzeuges nicht richtig
505	2	Steht oder kniet auf Kabel und Werkzeug
Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		
601	3	Fahrlässiges Deponieren von demontierten Teilen z.B. Herdplatte o. Einbauten
602	3	FI-Schutzschalter nicht eingesetzt
603	3	Kochherdplatte bei ungenügender Standsicherheit gereinigt
604	5	Werkzeuge und Kabel unfallgefährdend deponiert / verlegt
605	3	Werkzeugenordnung am Arbeitsplatz
606	5	Abschaltvorschriften von wärmetechnischen Anlagen nicht eingehalten
607	5	PSA wo nötig nicht angewendet
608	5	Heben nach Sicherheitsvorschrift wird nicht angewandt
609	5	Sicherheitsvorschriften beim Besteigen von Dächern nicht eingehalten
610	5	Sicherheitsvorschriften zum Benutzen von Steighilfen nicht eingehalten
611	5	Sicherheitsvorkehrungen beim Einsteigen von wärmetechnischen Anlagen nicht eingehalten

Brandschutz- und Feuerungstechnische Mängel		
701	2	Behebungs vorschlag nicht v ollständig
702	2	Behebungs vorschlag unvernünftig, unverhältnismässig und nicht kostengünstig
703	5	Betreiber mängel nicht gemeldet (Russart)
704	5	Mängel nicht erkannt
705	5	Mängelbehebung nicht ausführbar und falsch
706	2	Lagerung v on Asche und Russ nicht kontrolliert
707	2	Mangelbehebungs vorschlag mit falschen Baustoffen / Bauteilen
708	2	Mangelbehebungs vorschlag nicht realistisch
709	5	Brandschutztechnische Mängel nicht erkannt / nicht gemeldet
710	2	Brandschutztechnische Mängel mangelhaft / ungenügend gemeldet
711	5	Aschenfall nicht beachtet
712	5	Lüftungsöffnung v om Heizraum nicht kontrolliert
713	5	Nicht vorhandene Brandschutz mängel gemeldet
714	5	Öfen: Öl in Ölauff angwanne nicht gemeldet
Reinlichkeit / Gesamteindruck		
801	3	Verschmutzte Wände oder Böden nach der Reinigung
802	4	Anlage und direkte Umgebung nicht gereinigt
803	3	Anlage und direkte Umgebung ungenügend gereinigt
804	2	Russrückstände in Gebäuden auf Gehwegen / Vorplätzen
805	2	Werkzeug gegen Mauern angelehnt
806	3	Unordnung mit den Werkzeugen im Fahrzeug
807	2	Offene Türen am Fahrzeug / nur einmal pro Objekt werten
808	3	Unkorrektes Auftreten
809	2	Persönliche Sauberkeit pro Objekt (Schuhtritte auf dem Boden)
810	4	Arbeitskleidung nach Beendigung des Objektes nicht instandgestellt
811	4	Arbeitskleidung verschmutzt, unkorrektes Arbeitstenu
<p>Für langdauernde Prüfungsobjekte kann maximal 25% Zeitzuschlag gewährt werden. Nach Erreichen der Vorgabezeit muss die Arbeit abgebrochen werden. Bewertet wird der Ist-Zustand.</p>		